



**Ajuntament de Sant Pere de Ribes**

**INFORME "PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS" 2024**

<p><b>Nom de la proposta:</b> Fem un casal de la Gent Gran de Ribes més accessible</p> <p><b>Entitat/Particular:</b> Associació de Jubilats de Sant Pere de Ribes</p> <p><b>Pressupost de la proposta:</b> 5.000€</p>
<p><b>Tipologia/categoria de la proposta:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Projectes socials, culturals o solidaris</p> <p><input type="checkbox"/> Projectes educatius</p>
<p><b>Exposició de motius:</b></p> <p>Es presenta en la convocatòria Pressupostos participatius 2025, una proposta per millorar l'accessibilitat del Casal d'Avis del nucli de Ribes.</p> <p>Més concretament, l'associació de jubilats sol·licita millorar la facilitat d'obertura de la porta d'entrada manual al Casal de la Gent Gran de Ribes, la qual té un pes que consideren excessiu per les persones amb mobilitat reduïda o cadira de rodes. Per la seva obertura, en aquests casos, es requereix l'ajuda d'una altre persona i per evitar-ho sol·liciten l'automatització de l'obertura de la porta.</p> <p>Després de realitzar visita al Casal de Ribes, es corrobora que la porta d'accés, que dona directament a la sala gran i que actualment n'és l'entrada habitual dels usuaris, té un pes considerable i pot dificultar l'accés a persones amb dificultats o de edat molt avançada. A més a més, en aquest cas les dimensions d'obertura es consideren força reduïdes, al quedar un buit d'obertura inferior als 80 cm, sent necessària l'obertura de les dues batents de la porta en casos de cadires electrificades.</p> <p>La fusteria existent es considera de difícil automatització, essent complex tècnicament per que funcioni amb detecció i obertura automàtica. Seria necessària la substitució de tota la fusteria d'entrada i la modificació o substitució del petit vestíbul tallavents existent. Per les dimensions de les obertures de façana i la composició de la mateixa, amb buits de façana inferiors als 2 metres, instal·lar portes corredisses necessitaria d'un estudi amb profunditat per tal de valorar la seva viabilitat. Opcionalment es podria instal·lar portes batents amb obertura automàtica, però caldrà estudiar-ne la seva adequació a l'espai existent, als recorreguts d'emergència i a la mateixa accessibilitat sol·licitada.</p> <p>El pressupost de la proposta, basat en una estimació, es considera insuficient per desmuntar la fusteria existent i substituir-la per una de nova amb obertura automàtica. A més a més, en cas de voler fer portes corredisses, s'afectaria a dos panys de façana, incrementant considerablement el cost de l'actuació en com a mínim 3 vegades el valor estimat. Caldria la seva valoració per part d'industrials especialitzats a fi de tenir els imports a considerar per la seva implantació.</p> <p>Tècnicament la proposta és assumible, a falta de major dotació pressupostària.</p>
<p><b>Resolució:</b></p> <p>1: <input type="checkbox"/> (ACCEPTADA) 2: <input type="checkbox"/> (DENEGADA) 3: <input checked="" type="checkbox"/> (PENDENT D'ESMENA)</p>
<p><b>Data:</b> 02/10/2024</p> <p><b>Signat:</b> comissió tècnica-econòmica</p>